

Сурганова А.А.
Инженер

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АО «Клевер»
Черепашин А.А.
«02» 10 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу вытяжной вентиляционной системы на механическом участке расположенном по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2е.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Произвести монтаж вытяжной вентиляционной системы на механическом участке расположенном по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2е. В соответствии с проектной документацией 09.2025/2.ОВ разработанной ООО «ДС Групп».
1.2	Вид строительства	Капитальный ремонт.
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника.
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к работам Подрядной организации	1. Разрешительная документация подрядной организации должна соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ. 2. Произвести монтаж вытяжной вентиляционной системы на механическом участке расположенном по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2е. В соответствии с проектной документацией 09.2025/2.ОВ разработанной ООО «ДС Групп». 3. Выполнить необходимые пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания в соответствии требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; ПТЭТЭ «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; СП336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха». 3. Произвести сдачу работ представителям заказчика. 4. Обеспечить гарантию на выполненные работы не менее 3х лет.
2.2	Организация и технология проведения работ	1. Работы осуществляются в условиях действующего производства, без остановки технологического процесса. 2. Все работы должны выполняться в соответствии с разработанным подрядной организацией ППР (проектом производства работ). 3. Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

		2. Для производства работ использовать материалы как отечественного, так и импортного производства по согласованию с Заказчиком.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	1. При производстве работ соблюдать строгий контроль качества применяемых материалов, изделий и оборудования, а также соблюдения технологии выполнения работ. Контроль качества работ выполнять в соответствии с действующей нормативной базой РФ в области строительства, а также в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; ПТЭТЭ «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; СП336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха».
2.4	Требования по оформлению работ	После завершения работ провести все требуемые испытания, согласования и приемо-сдаточные работы с оформлением соответствующих документов, позволяющих приступить к эксплуатации.
2.5	Общие требования	Техническое задание может быть уточнено в процессе производства работ при возникновении непредвиденных обстоятельств по взаимной договоренности с Заказчиком. Технология производства работ, состав и объем работ должны быть уточнены до начала работ, согласованы с Заказчиком и отражены в сметных расчетах. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.	Основные требования	1. Работы по испытанию и пуско-наладке подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств. 2. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую исполнительную документацию: - Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, механизмов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования, акты испытания технологических трубопроводов, внутренних систем отопления и вентиляции и дренажных устройств. - исполнительные электрические однолинейные схемы подключения; - Журналы производства работ, журнал входного учета материалов.
------	---------------------	---

		3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований. Обеспечивает содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора. 4. Во время выполнения работ, ежедневное присутствие на площадке производителя работ от подрядной организации – обязательно. 5. Все материалы и комплектующие подрядчик приобретает за свой счет.
--	--	--

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- 4.1. Закупка материалов и комплектующих в соответствии со спецификациями разделов проекта **09.2025/2.ОВ**
- 4.2. Выполнение монтажа вытяжной вентиляционной системы системы в соответствии с проектной документацией разработанной 09.2025/2.ОВ ООО «ДС Групп».
- 4.3. Проведение пуско-наладочных работ и испытаний.
- 4.4. Сдача выполненных работ Заказчику.

Техническое задание составлено на - 3 (трех) листах.

Приложения к техническому заданию:

- Раздел проекта 09.2025/2.ОВ разработанный ООО "ДС Групп";
- Спецификация оборудования изделий и материалов из раздела проекта 09.2025/2.ОВ в формате Microsoft Office Word.

Задание разработал
Ио главный энергетик



Панченко Р.В.